

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Октябрьская, 80, г. Новосибирск, 630099, т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новосибирскому району Но-
восибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

ул. Октябрьская, 86, 4 этаж, г. Новосибирск, 630099, тел. 223-72-59, E-mail: ond_nsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 137/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НО-
ВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - ПЛОТНИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 111*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
по пожарному надзору Отдел надзорной деятельности и профилактической ра- № 137
боты по Новосибирскому району Новосибирской области
(наименование органа ГПН)

от « 15 » августа 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 31 » августа 2018 г. по 13 ч 30 мин. « 26 » сентября 2018 г.

проведена проверка

Государственный инспектор Новосибирского района по пожарному надзору - Старший инспектор
ОНД и ПР по Новосибирскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по НСО Воротынцев Вадим Олегович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - ПЛОТНИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 111, Новосибир-
ский район, с. Плотниково, ул. Береговая 19*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

И.о. директора Сирица О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Пред-писа-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо-	Срок уст-ранения нарушения требования пожарной безопасно-	Отмет-ка (под-пись) о выпол-нении

1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует проектная документация на установки и системы противопожарной защиты на часть помещений детских дошкольных групп.	Правила противопожарного режима в РФ п.61	15.07.2019	
2	Не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего акта (проверка должна проводиться не реже 1 раза в 5 лет).	Правила противопожарного режима в РФ п.24	15.07.2019	
3	Электрощиты и электрошкафы в помещениях детских дошкольных групп не оборудованы автономными установками пожаротушения.	Правила противопожарного режима в РФ п.61, СП 5.13130.2013 табл. 4.А	15.07.2019	
4	Пожарный извещатель в спортивном зале не имеет защиты от механических повреждений.	Правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 88-2001	15.07.2019	
5	Не представлена декларация пожарной безопасности.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64	15.07.2019	
6	В коридоре детских дошкольных групп установлены кабинки для раздевания и сложены детские мягкие игрушки (ширина коридора при этом менее 1,2 метра).	Правила противопожарного режима в РФ п.36	15.07.2019	
7	В помещении электрощитовой отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	НПБ 110-03 табл. 3, СП 5.13130.2013 прил. А п. А.4, табл. А.1 п. 9,	15.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Новосибирского района по пожарному надзору - Старший инспектор ОНД и ПР по Новосибирскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по НСО Воротынцев Владимир Олегович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«26» сентября 2018 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.